

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код \*



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Омской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

644043, г. Омск, ул. Интернациональная, 41, т. 25-65-16, e-mail: nfo@55.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по Кировскому административному округу города Омска

(наименование органа государственного пожарного надзора)

644082, г. Омск, ул. Профинтерна, 3 тел. (3812) 55-04-61, e-mail: tond\_kao@55.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 353/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Бюджетному дошкольному образовательному учреждению города Омска «Детский сад № 329 комбинированного вида» (БДОУ г. Омска «Детский сад № 329 комбинированного вида»)

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки № 353 от «05» октября 2021 года в период с «20» октября 2021 по «29» октября 2021 государственным инспектором Кировского

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

административного округа г. Омска по пожарному надзору Ситниковым Дмитрием Александровичем,

старшим лейтенантом внутренней службы

(органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица - заведующий БДОУ г. Омска «Детский сад № 329 комбинированного вида» Бессарабов Игорь Алексеевич

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Запретить применять горючие материалы для отделки пола (линолеум), с неизвестными показателями пожарной опасности (отсутствуют сертификаты пожарной безопасности), на путях эвакуации (общие коридоры), 1-го и 2-го этажей (здание детского сада, расположенное по адресу г. Омск, ул. Куломзинская, 85).	ч.4 ст. 4, ч.1 ст. 6, ст.89, таблица 3, 27, 28 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.1.2 СП.1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	11.07.2022	—
2.	Позэтажный коридор 1-го этажа здания, протяженностью более 60 метров (фактически 72,57 метра), разделить противопожарной перегородкой 2-го типа, с пределом огнестойкости не ниже (Е1 15) (здание детского сада, расположенное по адресу г. Омск, ул. Куломзинская, 85).	ч.4 ст.4, ч.1 ст.6, ст.88 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.1.45 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	11.07.2022	—
3.	Производственные помещения (прачечная, гладильная), расположенные на 1-ом этаже здания, отделить от административно-бытовых помещений расположенных на 1-ом этаже, противопожарными преградами (отсутствуют устройства для самозакрывания) (здание детского сада, расположенное по адресу г. Омск, ул. Куломзинская, 85).	ч.4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 88 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	11.07.2022	—
4.	Складское помещение (склад белья), расположенное на 1-ом этаже здания, отделить от административно-бытовых помещений расположенных на 1-ом этаже, противопожарными	ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 88 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2 СП 4.13130.2013 «Системы	11.07.2022	—



	преградами (фактически деревянная дверь, оббитая листом железа) (здание детского сада, расположенное по адресу г. Омск, ул. Куломзинская, 85).	противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»		
5.	Производственные помещения (пищеблока), расположенные на 1-ом этаже здания, отделить от административно-бытовых помещений расположенных на 1-ом этаже, противопожарными преградами (отсутствуют устройства для самозакрывания) (здание детского сада, расположенное по адресу г. Омск, ул. Куломзинская, 85).	ч.4 ст.4, ч.1 ст.6, ст.88 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	11.07.2022	—
6.	Складские помещения (пищеблока), расположенные на 1-ом этаже здания, отделить от производственных помещений (пищеблока), противопожарными преградами (фактически деревянная дверь в складе сыпучих продуктов и отсутствует устройство для самозакрывания в складе бакалеи) (здание детского сада, расположенное по адресу г. Омск, ул. Куломзинская, 85).	ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 88 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	11.07.2022	—
7.	Ширину горизонтального участка пути эвакуации (общий коридор 1-го этажа здания), с учетом одностороннего открывания дверей, выполнить не менее 1,2 метра (фактически ширина общего коридора первого этажа здания от 1,05 метра до 1,24 м., без учета ширины дверного полотна) (здание детского сада, расположенное по адресу г. Омск, ул. Куломзинская, 85).	ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.3.7, п.5.1.2 СП.1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	11.07.2022	—
8.	Не организованы не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	п.п. «б» п. 17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020	11.07.2022	+

9.	На объекте защиты допускаются к работе лица не прошедшие обучение мерам пожарной безопасности по программе пожарно технического минимума (фактически срок действия всех свидетельств закончился в 2020 г.) (здание детского сада, расположенное по адресу г. Омск, ул. Куломзинская, 85).	п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020	11.07.2022	—
10.	Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (фактически журнал не заполнен) (здание детского сада, расположенное по адресу г. Омск, ул. Куломзинская, 85).	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020	11.07.2022	+
11.	Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 г. (здание детского сада, расположенное по адресу г. Омск, ул. Куломзинская, 85).	п. 2, п. 392 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020г	11.07.2022	+
12.	Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники (здание детского сада, расположенное по адресу г. Омск, ул. Куломзинская, 85).	п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020	11.07.2022	—

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.


При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

*Заведующий Вессерадзе И.А.*

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

*(подпись)*

Государственный инспектор Кировского  
административного округа г. Омска по пожарному надзору  
старший лейтенант внутренней службы Ситников Д.А.  
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов  
органа государственного пожарного надзора)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.